



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>


tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **UP-I/25-3-40-422-3/18**
Datum: **26.10.2018. godine**

«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu pravnog lica, «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent i za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine-krečnjaka na lokalitetu PK - kamenolom «Široke stijene» na području grada Zenica, na osnovu člana 109. stav (1) tačka 2., stav (2) tačka 1. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06) i člana 200. stav (1) Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi

R J E Š E N J E **o vodnoj dozvoli**

1. Daje se vodna dozvola pravnom licu, «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent i za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine-krečnjaka na lokalitetu PK - kamenolom «Široke stijene» izgrađenom na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2953 i 2956 K.O. Babino, grad Zenica.
2. Ova vodna dozvola se odnosi isključivo za aktivnost koja može privremeno ili trajno degradirati kvalitet voda ili ometati poboljšanje njihovog postojećeg kvaliteta i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent za objekat odnosno aktivnost definisan tačkom 1. ovog Rješenja i ne oslobađa podnosioca zahtjeva obaveze pribavljanja vodne dozvole za zahvatanje vode za tehnološke potrebe, a za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, odnosno nadležna gradska služba u skladu sa članom 139. stav (2) tačka 1. i stav (3) Zakona o vodama.
3. Vodna dozvola se daje na osnovu pregleda dostavljene investiciono tehničke dokumentacije te utvrđenog činjeničnog stanja i pod sljedećim uslovima:
 - 3.1. Da se korištenje predmetnog kamenoloma vrši u skladu sa njegovom prirodom i namjenom te u skladu sa uslovima iz ove vodne dozvole.
 - 3.2. Da korisnik predmetnog kamenoloma, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se tehnološke otpadne vode sa pripadajućih slivnih površina (plato za pranje i održavanje vozila, radne i manipulativne površine) nesmetano prikupljaju sistemom slivne rešetke i kanalizacione mreže te odvođe do objekta predviđenog za tretman tehnoloških otpadnih voda (separator ulja i masti) a zatim ovako tretirane vode ispuštaju u taložni bazen.
 - 3.3. Da korisnik predmetnog kamenoloma, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da se oborinske zamuljene vode sa lokaliteta kamenoloma «Široke stijene» nesmetano prikupljaju sistemom betonskih obodnih kanala te odvođe na tretman u taložni bazen a zatim tretirane vode, preko okna za monitoring, ispuštaju u Babinu rijeku.
 - 3.4. Da se poduzmu sve potrebne mjere kojima bi se obezbijedilo da prečišćene otpadne vode, prije ispuštanja u recipijent-Babinu rijeku, zadovolje granične vrijednosti emisije definisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH», broj 101/15 i 01/16).
 - 3.5. Da se objekti koji se koriste u svrhu prikupljanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda nastalih u krugu kompleksa (obodni kanali, slivnička rešetka, taložnik, separator ulja i masti, kanalizaciona mreža...) redovno održavaju i koriste na takav način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost. O načinu i vremenu radova održavanja neophodno je voditi službenu evidenciju i arhivu.



- 3.6. Opasni materijal i otpad u toku eksploatacije i rada kompleksa kao ni talog (mulj) iz taložnika i separatora se ne smije ni privremeno odlagati na zemljišnu česticu «vodno dobro», odnosno unositi u vodotok i na njegove obale.
- 3.7. Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno taložnika i separatora ulja i masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema posebnom ugovoru. Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja taložnika i separatora ulja i masti, izdvojenim naftnim derivatima i talogu iz taložnika i separatora ulja i masti.
- 3.8. Da se obezbijedi siguran način skladištenja ulja, maziva i eksploziva u natkrivenoj, namjenski izgrađenoj prostoriji sa podnom pločom izvedenom od vodonepropusnog betona otpornog na dejstva hemikalija.
- 3.9. Da se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite okoliša vrši bezbjedno skladištenje i postupanje sa opasnim i štetnim materijama (eksplozivna sredstva i sl.) nastalim na predmetnom lokalitetu te adekvatnim mjerama onemogućiti bilo kakvo isticanje i rasipanje opasnih i štetnih materija na tlo i u vode.
- 3.10. Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode, neposredno prije ispusta u Babinu rijeku, shodno članu 11. Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije, te pojedinačne i zbirni izvještaj dostave ovoj Agenciji.
- 3.11. Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav (3) Zakona o vodama i Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine Federacije BiH», broj 14/10).
4. Vlasnik odnosno korisnik objekta je obavezan vršiti plaćanje vodnih naknada u skladu sa Zakonom o vodama i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12).
5. U periodu važenja ove dozvole, korisnik je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti propisane istom.
6. Ukoliko radom odnosno eksploatacijom predmetnog kamenoloma za koji se izdaje ova vodna dozvola dođe do promjene režima površinskih i podzemnih voda, a te promjene prouzrokuju štete ma kakvog karaktera, korisnik objekta je dužan uzroke štete otkloniti, a nastale štete nadoknaditi.
7. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica, a ista prestaju u skladu sa odredbama Zakona o vodama.
8. Vlasnik odnosno korisnik objekta nema pravo na naknadu eventualnih šteta prouzrokovanih plavljenjem i iste padaju na njegov teret.
9. U ovoj upravnoj stvari plaćene su sve upravne pristojbe.
10. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti ovog Rješenja,
11. Prije isteka važnosti ove dozvole, korisnik je dužan da podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
12. Ovo rješenje o vodnoj dozvoli može se izmjeniti ukoliko za to nastupe razlozi utvrđeni u članu 130. stav (1) tačka 1., 2., 3. ili 4. Zakona o vodama, a zainteresirane stranke podnesu argumentiran zahtjev za izmjenu ovog vodnog akta.

Obrazloženje

Od strane pravnog lica, «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica, u Agenciju je dana 08.08.2018. godine podnesen zahtjev za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent i za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine-krečnjaka na lokalitetu kamenoloma «Široke stijene» izgrađenom na zemljištu označenom kao k.č. broj: 2953 i 2956 K.O. Babino, grad Zenica.

U provedenom postupku, uz zahtjev za izdavanje vodne dozvole dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:

- Ovjerena kopija Rješenja o izmjenama podataka u sudski registar broj: 043-0-Reg-16-001019 izdatog dana 26.10.2016. godine od strane Općinskog suda u Zenici,
- Ovjerena kopija Uvjerenja o poreznoj registraciji izdatog dana 28.10.2002. godine od strane Porezne uprave – Kantonalni ured Zenica,

- Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj: 04/1-UPP/1-17321/07 izdatog dana 06.09.2007. godine od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka,
- Kopija Rješenja o obnovljenoj okolinskoj dozvoli broj: UPI-05/2-23-11-103/15 izdatog dana 06.06.2016. godine od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma,
- Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-591-3/13 izdatog dana 02.09.2013. godine od strane «Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
- Kopija Ugovora o koncesiji broj: 04-18-15802-1/13 zaključen dana 21.08.2013. godine između Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona i «ŽGP» d.d. Zenica,
- Kopija Izvještaja o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda urađenog od strane «Inspekt-RGH» d.o.o Sarajevo (broj: 553/18, maj 2018. godine),
- Kopija Zapisnika o pranju i čišćenju separatora broj: 2985/17 izdatog dana 29.12.2017. godine od strane «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj,
- Kopija Ugovora o izvođenju radova na čišćenju separatora broj: 2283/17-DS zaključenog dana 15.12.2017. godine između «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica i «DELTA PETROL» d.o.o. Kakanj,
- Glavni projekat prikupljanja i tretmana otpadnih voda kamenoloma «Široke stijene», urađen od strane «ES HYDROTECHNICS» d.o.o. Sarajevo, novembar 2011 godine,
- Dokaz o uplaćenju upravnoj i administrativnoj taksi na zahtjev,

Nakon izvršenog uvida u dostavljeni zahtjev i priloženu dokumentaciju utvrđeno je da su uz zahtjev dostavljeni potrebni prilozi, te je ovaj organ u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku pokrenuo postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica u ovoj upravnoj stvari.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 12. stav (5) i (6) Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», broj 31/15), izvršen je obilazak predmetnog kamenoloma na lokalitetu zvanom «Kula» i tom prilikom sačinjen je zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-422-2/18 od 03.10.2018. godine.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i izvršenog uviđaja na licu mjesta utvrđeno je sljedeće:

Zona eksploatacije tehničkog kamena krečnjaka na lokalitetu kamenoloma «Široke stijene», površine 12,2 ha definisana je sljedećim koordinatnim tačkama:

Prelomne tačke	Y	X
A	6 496 251	4 896 695
B	6 496 257	4 896 514
C	6 496 453	4 896 477
D	6 496 573	4 896 620
E	6 496 497	4 896 800
F	6 496 692	4 896 911
G	6 496 660	4 896 913
H	6 496 602	4 896 935
I	6 496 519	4 896 951
J	6 496 372	4 896 924
K	6 496 294	4 896 871
L	6 496 279	4 896 847
M	6 496 274	4 896 812
N	6 496 278	4 896 778
O	6 496 288	4 896 735
P	6 496 279	4 896 702
R	6 496 261	4 896 693

Kamenolom «Široke stijene» lociran je na lijevoj obali Babine rijeke, lokalitet zvan «Kula», na udaljenosti oko 5 km od centra Zenice. Eksploatacija tehničkog kamena vrši se na eksploatacionoju površini od 12,2 ha. Za eksploataciju kamena krečnjaka na predmetnom kamenolomu zaključen je dana 28.08.2013. godine Ugovor o koncesiji broj: 04-18-15802-1/13 sa Ministarstvom za privredu Zeničko-dobojskog kantona na period od 25 godina.

Za prikupljanje i tretman tehnoloških otpadnih voda i ispuštanje prečišćenih voda sa lokaliteta kamenoloma od strane ove Agencije izdato je Rješenje o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-591-3/13

dana 02.09.2013. godine. Svi uslovi navedeni u Rješenju su ispoštovani. U potpunosti je izgrađen sistem za prikupljanje i tretman tehnoloških otpadnih voda.

Tehnološke otpadne vode nastale pranjem i održavanjem utovarno-transportnih strojeva, koje se obavlja na betonskom platou sa izvedenim kanalom sa slivnom rešetkom, se odgovarajućim cjevovodom odvođe na tretman u separator ulja i masti. Prečišćene vode se ispuštaju u taložni bazen.

Oborinske zamuljene vode koje nastaju ispiranjem radnih i transportnih površina sa platoa PK-kamenolom «Široke stijene» se sistemom otvorenih betonskih obodnih kanala slijevaju u taložni bazen. Prečišćene vode se, preko okna za monitoring, ispuštaju u Babinu rijeku.

Monitoring otpadnih voda se vrši redovno. Uz zahtjev dostavljen Izvještaj o monitoringu kvaliteta i kvantiteta otpadnih voda urađen u maju 2018. godine od strane «Inspekt-RGH» d.o.o Sarajevo. Ispitivani parametri zadovoljavaju MDK utvrđene Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

U sklopu kompleksa izgrađeno je podzemno skladište za smještaj eksploziva i nadzemno skladište za smještaj ostalih eksplozivnih sredstava (usporivači, el. detonatori, detonatorske kapisle i sl.). Skladišta nisu u upotrebi jer se eksploziv dovozi po potrebi od strane trećih lica koja vrše miniranje na kamenolomu. Trenutni kapacitet eksploatacije je oko 89.000 tona/god kamena krečnjaka.

Snabdijevanje pitkom vodom za potrebe uposlenih se obezbjeđuje nabavkom flaširane vode a za tehnološke potrebe voda se obezbjeđuje zahvatom iz Babine rijeke. Za potrebe uposlenih postavljena je mobilna WC kabina.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i uviđaja izvršenog na predmetnoj lokaciji, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja predmetnog kompleksa na stanje voda i vodni režim, podnosiocu zahtjeva su ovom vodnom dozvolom propisani uslovi u skladu sa članom 53. i 116. Zakona o vodama, Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata i odredbama Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije.

Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva, «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica, ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u prirodni recipijent i za aktivnosti koje mogu imati specifične uticaje na vode prilikom izvođenja radova na eksploataciji i preradi mineralne sirovine-krečnjaka na lokalitetu PK - kamenolom «Široke stijene», grad Zenica, te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu i administrativnu taksu u iznosu od 70 plus 3 KM u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH», broj 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.

Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15 KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.

Obradivač akta:

Nermina Hodžić, dipl.ing.građ.



Po ovlaštenju

Rukovodilac Sektora za izdavanje vodnih akata

Haris Ališehović
Haris Ališehović, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

- «ŽGP ZENICA» d.d. Zenica
- Bulevar Kralja Tvrtka I, br. 3, 72000 Zenica
- AVP Sava, ISV – Vodna knjiga
- Sektor 50
- Sektor 40 - arhiva
- Oglasna ploča - AVP Sava